

ОБЛАСТЬ ОДОБРЕНИЯ

редакция №1 от «21» май 2025г.

Электротехническая лаборатория ЧП «STROY ENERGMONTAJ SERVIS»

Местонахождение: Кашкадарьинская область, Китабский район Алакуйлик МФЙ

№ п/п	Наименование определяемых испытательных характеристик или измерений	Обозначение методов Испытаний и пункты (методы)	Наименование электрооборудование
1.	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	ГОСТ 3484.1-88 п.4.3	Трансформаторы силовые
2.	Измерение сопротивление изоляции обмоток	ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1.1- 4.1.4;	
3.	Измерение сопротивление изоляции обмоток	ГОСТ 7746-2015 п. 9.3	Трансформаторы тока
4.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	ГОСТ 7746-2015 п. 9.3	
5.	Измерение сопротивления изоляции	ГОСТ 3345-76 Раздел 3	Провода силовые изолированные
6.	Измерение сопротивления изоляции	ГОСТ 20248-82 п.9	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ
7.	Измерение сопротивления изоляции.	ГОСТ 24606.2-81 п.1	Аппараты коммутационные напряжением до 1000В
8.	Измерение сопротивления заземляющих устройств.	ГОСТ Р 50571.16-2019 п.6.4.3.7.2	Заземляющие устройства
9.	Измерение сопротивления обмотки постоянному току	ГОСТ 11828-86 раздел 3	Синхронные генераторы
10.	Определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников	ГОСТ 7229-76 п. 4	Кабели, провода и шнуры