«30» илю 2026 йилдаги
ML.2513 сон
гувоҳномага илова

МАЪҚУЛЛАШ СОҲАСИ
“ENERGO TEST LAB” электротехник синов лабораторияси
(лабораториянинг номи)
Жойлашган манзили: Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳар, Рогузар МФЙ, И.Каримов кўчаси, 373/17 уй

№	Аниқланадиган синов кўрсаткичлари ёки ўлчовлар номи	Синов усулларининг белгиланиши ва бандлари (усуллар)	Маҳсулот номи
1.	Куч трансформаторлари чулғамлари изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 3484.3-88 4.1-банд	**Куч трансформаторлари**
2.	Куч трансформаторлари чулғамлари изоляциясининг tgδ кўрсаткичини ўлчаш	ГОСТ 3484.3-88 4.2-банд	
3.	Чулғамларнинг доимий токдаги ом қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 3484.1-88 4.1–4.2-бандлар	
4.	Трансформация коэффициентини текшириш	ГОСТ 3484.1-88 2.2.3-банд	
5.	Куч трансформаторларининг салт юриш токи ва йўқотишларини ўлчаш	ГОСТ 3484.1-88 6.2-банд	
6.	Ўлчов трансформаторлари чулғамлари изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 7746-2015 9.3-банд; ГОСТ 1983-2015 9.3-банд	**Ток ва кучланиш трансформаторлари**
7.	Ўлчов трансформаторлари чулғамларининг доимий токдаги қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 7746-2015 9.11-банд; ГОСТ 3484.1-88	
8.	Ўлчов трансформаторларининг салт юриш токи ва йўқотишларини ўлчаш	ГОСТ 3484.1-88 6.2-банд	
9.	Ўчиргичлар чулғамлари изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 2933-93 3.12-банд	**Кучланиши 1000 V дан юқори бўлган ўзгарувчан токли мойли ўчиргичлар ва ҳаволи ўчиргичлар**

10.	Органик материаллардан тайёрланган етаклагичлар ва тортқилар изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 2933-93 3.12-банд	**Ажраткичлар, бўлгичлар ва қисқа туташтиргичлар**
11.	КРУ / РУ изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 2933-93 3.12-банд	**Ички ва ташқи ўрнатиш учун комплект ва тақсимлаш қурилмалари**
12.	Конденсаторли киритмалар изоляциясининг сиғими ва tgδ кўрсаткичини ўлчаш	ГОСТ 10693-81 6.11-банд	**Конденсаторли киритмалар**
13.	Разрядниклар ва ОПН изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 2933-93 3.12-банд	**Вентилли разрядниклар ва ўта кучланиш чеклагичлари**
14.	Тўғриланган кучланишда вентилли разрядникларнинг ўтказувчанлик токини ўлчаш	ГОСТ 16357-83 6.2.14-банд	
15.	Ерга улаш қурилмаларининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 12.1.030-81 2–5-бандлар; ГОСТ Р 50571.16-2019 6.4.3.7.2-банд, С иловаси	**Ерга улаш қурилмалари**
16.	Куч кабель линиялари изоляциясининг қаршилигини ўлчаш	ГОСТ 3345-76 3.1, 3.8–3.11, 4-бандлар	**Куч кабель линиялари**
17.	Кабеллар изоляциясини оширилган тўғриланган кучланиш билан синаш	ГОСТ 2990-78 2.1, 4.1-бандлар	
18.	Кабель жилаларининг бутлигини аниқлаш ва кабель линияларини фазалаш	ГОСТ 7229-76 4-банд	
19.	Реле ҳимояси ва автоматика қурилмаларининг функционал синовлари	ГОСТ IEC 60255-151-2014 6-банд	**Ўлчов релелари ва ҳимоя ускуналари**