

MA`QULLASH SOHASI

"7" fevral 2022 yildagi 1-son tahriri

"SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI" MCHJ sinov laboratoriyasi

Joynashgan manzili: 180320, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

t/r	Aniqlanadigan sinov ko'rsatkichlari yoki o'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlar)	Mahsulot nomi
1	2	3	4
1	Transformatsiya koeffitsiyentini tekshirish.	GOST 3484.1-88 punkt 2	Kuch transformatorlari
2	Cho'lg'am ulanish gruppasini tekshirish.	GOST 3484.1-88 punkt 3	
3	Cho'lg'am izolyatsiya qarshiligini tekshirish.	GOST 3484.1-88 punkt 6	
4	Cho'lg'am qarshiligini o'zgaras tokda o'lchash.	GOST 3484.1-88 punkt 4	
5	Cho'lg'amlarning izolyatsiyasini yuqori kuchlanish 50 Hz chastotada sinash.	GOST 22756-77 punkt 2.4.1	
6	KTQ 6-10 kV yacheyka "Rele himoyasi va avtomatikasi" ni tekshirish.	GOST 14694-76 punkt 9.1	Komplekt taqsimlash qurilmasi
7	KTQ 6-10 kV yacheyka "Uzgich" larini izolyatsiyasini sinash.	GOST 14694-76 punkt 5.1	
8	KTQ 6-10 kV "Yuklama ostidagi o'chirgichlar" ni sinash.	GOST 17717-79 punkt 7.1	
9	Kommutatsion apparatlarni tekshirish.	GOST 16120-86 punkt 4.1	Past kuchlanishli qurilma
10	Himoya yerlantirgichi va yerga ulagichlarni yerga ulash elementlari bilan birga tekshirish.	GOST 50571.16-99 punkt 612	Yerga ulash qurilmalari
11	Izolyatsiya qarshiligini tekshirish.	GOST 3345-76 punkt 3.9	Kuch kabellari
12	Izolyatsiyasini yuqori kuchlanish o'zgaras tokda sinash.	GOST 2990-78 punkt 4.1	
13	Elektr himoya vositasi yuqori kuchlanish ko'rsatkichini sinash.	GOST 20493-75 punkt 3	Elektr himoya vositalari
14	Elektr himoya vositasi izolyatsiyalovchi shtangani sinash.	GOST 20494-75 punkt 3.6	
15	O'tkazgichlarni izolyatsiya qarshiligini o'lchash.	GOST 3345-76 punkt 3.9	
16	Avtomatik ajratgichlarni tekshirish.	GOST 9098-78 punkt 6	
17	Issiqlik relelarini tekshirish.	GOST 16308-84 punkt 6	Kuchlanishi 1000Vgacha bo'lgan apparatlar va ikkilamchi zanjirlar
18	Ikkilamchi zanjirlarni tekshirish.	GOST 14694-76 punkt 5	
19	Kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan uch fazali asinxron elektr dvigatellarini sinash.	GOST 7217-87 punkt 2.1	
20	Kuchlanishi 6000 V, quvvati 200 kW va undan yuqori uch fazali	GOST 11828-86 punkt 6.2	

MA`QULLASH SOHASI
"7" fevral 2022 yildagi 1-son tahriri

"SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI" MCHJ sinov laboratoriyasi
Joylashgan manzili: 180320, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni.

	asinxron elektr dvigatellarini cho'lg'am izolyatsiyasini tekshirish.		
21	Kuchlanishi 6000 V, quvvati 200 kW va undan yuqori uch fazali asinxron elektr dvigatellarini cho'lg'am izolyatsiyasini yuqori kuchlanish 50 Hz chastotada sinash.	GOST 11828-86 punkt 7.5	
22	O'zgarmas tok elektr mashinalarini cho'lg'am izolyatsiyasini tekshirish.	GOST 11828-86 punkt 7.6	
23	Kondensator qurilmalarini sig'implarini o'lchash.	GOST 1282-88 punkt 5.4	Kondensator qurilmalari 0,4-10 kV
24	Kondensator qurilmalarini yuqori kuchlanish o'zgarmas tokda sinash.	GOST 1282-88 punkt 5.5	
25	Kondensator qurilmalarini izolyatsiya qarshiligini tekshirish.	GOST 1282-88 punkt 5.6	